

BILANS POWIETRZA

TABELA Nr 1

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow.	Wys.	Kubat.	Ilość osób	Ilość pow. nawiew.	Ilość pow. wywiew.	Krotn. wymian	Nr instalacji
		F	H	V	n	L _n	L _w	k _n	
		m ²	m	m ³	os.	m ³ /h	m ³ /h	wym/h	
BUDYNEK 1 - PAŁAC HERBSTA									
PIWNICE									
-1.1	Komunikacja	22,24	2,20	48,9		500		10,2	CN4
-1.2	Pom. pod schodami	11,41	1,01	11,5					grawitacja
-1.3	Komunikacja	10,90	2,00	21,8		500		22,9	CN4
-1.4	WC męskie	6,57	2,22	14,6			100	6,9	W4a
-1.5	Przedśionek	5,85	2,30	13,5					pośrednio
-1.6	WC damskie	6,85	2,20	15,1			100	6,6	W4b
-1.7	Skarbiec	7,37	1,94	14,3					grawitacja
-1.8	Szatnia	5,71	2,17	12,4			100	8,1	W4c
-1.9	Przedśionek	4,10	2,22	9,1					pośrednio
-1.10	Przedśionek łazienki	2,92	2,22	6,5					pośrednio
-1.11	Łazienka - natrysk	3,33	2,22	7,4			100	13,5	W4d
-1.12	Przedśionek WC	4,41	2,10	9,3					pośrednio
-1.13	WC	4,45	2,10	9,3			100	10,7	W4e
-1.14	Pokój socjalny	10,59	2,24	23,7	2		50	2,1	W4f
	razem	106,7		217,4	2	1 000	550	4,60	CN4; W4
-1.15	Komunikacja	16,06	2,11	33,9	1	110	110	3,2	CNW6
-1.16	Wentylatornia CN2, CN4	17,80	2,13	37,9					
-1.17	Przedśionek	4,20	2,20	9,2					
-1.18	Wentylatornia CNW6	17,71	2,10	37,2					
-1.19	Magazyn	34,70	2,10	72,9		230	230	3,2	CNW6
-1.20	Magazyn	43,65	2,10	91,7		290	290	3,2	CNW6
-1.21	Magazyn	33,65	2,11	71,0		220	220	3,1	CNW6
-1.22	Magazyn	69,09	2,11	145,8		450	450	3,1	CNW6
	razem	236,9		499,5	1	1 300	1 300	3,1	CNW6
	RAZEM	343,6		716,9	3	2 300	1 850	3,2	
PARTER									
0.1	Wiatrołap	3,59	3,15	11,3					
0.2	Westybul	29,46	4,06	119,6			270	2,3	W2.1
0.3	Szatnia	35,99	3,95	142,2	1		320	2,3	W2.3
0.4	Jadalnia	57,23	4,02	230,1			520	2,3	W2.2, W2.4
0.5	Pokój myśliwski	32,42	4,01	130,0			300	2,3	W2.5
0.6	Pokój środkowy	44,53	4,01	178,6			400	2,2	W2.6
0.7	Salon orientalny	35,91	4,02	144,4			330	2,3	W2.8
0.8	Sala lustrzana	74,20	4,41	327,2			740	2,3	W2.7, W2.9
0.9	Gabinet	34,89	4,03	140,6			320	2,3	W2.10
0.10	Komunikacja	19,95	4,02	80,2	1	3 200		39,9	CN2
0.11	Przedśionek WC	2,43	4,06	9,9					
0.12	Kabina WC	1,41	4,06	5,7					
0.13	Pom. techniczne	1,08	3,15	3,4					
0.14	Komunikacja	1,17	3,51	4,1					
	RAZEM	374,3		1527,2	2	3 200	3 200	2,10	
I PIĘTRO									
1.1	Klatka schodowa	22,53	3,72	83,8					
1.2	Garderoba	22,11	3,58	79,2		1 200		15,2	CN1
1.3	WC	4,84	3,74	18,1					
1.4	Klatka schodowa	10,63	3,74	39,8					
1.5	Sypialnia Pani	28,40	3,67	104,2			330	3,2	W1.1
1.6	Buduar	28,52	3,70	105,5			330	3,1	W1.2
1.7	Sypialnia Pana	38,59	3,72	143,6		1 000	460	3,2	CN1, W2.5
1.8	Salon rodzinny	38,59	3,72	143,6			460	3,2	W1.3
1.9	Biblioteka	39,44	3,71	146,3		1 000	460	3,1	CN1, W2.8
1.10	Pokój Starszej Pani	36,04	3,26	117,5			370	3,1	W1.4
1.11	Pokój Panieński	35,98	3,23	116,2			370	3,2	W1.5
1.12	Pokój gościnny	36,30	3,67	133,2			420	3,2	W2.10
1.13	Komunikacja	21,95	3,71	81,4	1				
	RAZEM	363,9		1312,4	1	3 200	3 200	2,83	CN1, W1

BILANS POWIETRZA

TABELA Nr 1

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow.	Wys.	Kubat.	Ilość osób	Ilość pow. nawiew.	Ilość pow. wywiew.	Krotn. wymian	Nr instalacji
		F	H	V	n	L _n	L _w	k _n	
		m ²	m	m ³	os.	m ³ /h	m ³ /h	wym/h	
PODDASZE									
2.1	Poddasze CN1	367,46	4,50	1653,6					CN1 na piętro
2.2	Klatka schodowa	6,16		0,0					
	RAZEM	373,6		1653,6		0	0	0,0	
BUDYNEK 1a - ŁĄCZNIK									
PIWNICE									
-1.1	Łącznik	11,29	1,99	22,5		naw. pośr. z N1			gravitacja
-1.2	Klatka schodowa	10,83	2,09	22,6		naw. pośr. z N1			gravitacja
-1.3	Pom. gospodarcze	1,66	2,00	3,3		naw. pośr. z N1			gravitacja
-1.4	Pom. gospodarcze	1,20	2,17	2,6		naw. pośr. z N1			gravitacja
	RAZEM	25,0		51,0				0,0	
PARTER									
0.1	Łącznik	10,91	3,36	36,7					
0.2	Klatka schodowa	19,83		0,0					
	RAZEM	30,7		36,7		0	0	0,0	
I PIĘTRO									
1.1	Łazienka	10,69	3,05	32,6					gravitacja
1.2	Klatka schodowa	9,43		0,0					
	RAZEM	20,1		32,6		0	0	0,0	
	Centrala klim. nawiewna Pałac - Piętro					3 200			CN1
	Wentylator wywiewny						330		W1.1
	Wentylator wywiewny						330		W1.2
	Wentylator wywiewny						460		W1.3
	Wentylator wywiewny						370		W1.4
	Wentylator wywiewny						370		W1.5
	Centrala klim. nawiewna Pałac - Parter					3 200			CN2
	Wentylator wywiewny						270		W2.1
	Wentylator wywiewny						260		W2.2
	Wentylator wywiewny						320		W2.3
	Wentylator wywiewny						260		W2.4
	Wentylator wywiewny						760		W2.5
	Wentylator wywiewny						400		W2.6
	Wentylator wywiewny						370		W2.7
	Wentylator wywiewny						790		W2.8
	Wentylator wywiewny						370		W2.9
	Wentylator wywiewny						740		W2.10
	Centrala klim. naw. - wyw. Pałac - Magazyn					1 300	1 300		CNW6
	Centrala wentyl. nawiewna Pałac - Piwnice					1 000			CN4
	Wentylator łazienkowy WC istniejący						100		W4a, W4c, W4d, W4e
	Wentylator łazienkowy WC istniejący						50		W4b