

BILANS POWIETRZA

TABELA Nr 3

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow.	Wys.	Kubat.	Ilość osób	Ilość pow. nawiew.	Ilość pow. wywiew.	Krotn. wymian	Nr instalacji
		F	H	V	n	L _n	L _w	k _n	
		m ²	m	m ³	os.	m ³ /h	m ³ /h	wym/h	
BUDYNEK 4 - ZAPLECZE KAWIARNI, HOTEL									
POZA OPRACOWANIEM									
BUDYNEK 5 - POWOZOWNIA									
PARTER									
1/1	Hol	27,20	4,46	121,3					
1/1A	Winda	2,30	7,30	16,8					
1/1B	WC	4,76	4,46	21,2					
1/1C	Szatnia	2,83	4,46	12,6					
1/2	Sala ekspozycyjna	93,09	4,10	381,7		1 000	1 000	2,6	CNW7
1/3	Sala ekspozycyjna	21,56	4,46	96,2		260	260	2,7	CNW7
1/4									
1/5	Sala ekspozycyjna	3,28	4,46	14,6					
1/6	Serwer	3,25	3,00	9,8					
1/7	Sala ekspozycyjna	98,10	4,46	437,5		1 130	1 130	2,6	CNW7
1/8	Magazyn	46,50	4,41	205,1					
1/9	Pom. gospodarcze	2,82	4,41	12,4					
1/10	Sala ekspozycyjna	10,87	4,41	47,9		130	130	2,7	CNW7
1/11	Hol	4,09	4,46	18,2					
1/11A	Klatka schodowa	7,29	4,30	31,3					
1/12	Klatka schodowa	13,70	5,00	68,5					
1/13	Pom. gospodarcze	8,05	4,41	35,5					
	RAZEM	349,7		1530,7	0	2 520	2 520	1,6	
	Centrala klimatyzacyjna nawiewno - wywiewna					2 520	2 520		CNW7