

WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH KLIMAKONWEKTORÓW

TABELA Nr 4

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow.	Wys.	Kubat.	Zyski ciepła	Straty ciepła	Producent istniejących klimakonwektorów	Projektowana wydajność jednostkowa		Ilość	Projektowana wydajność sumaryczna	
		F	H	V	Qzys	Qstr		chłodnicza	ciepłna		chłodnicza	ciepłna
		QCHŁ	QGRZ	n	QCHŁ	QGRZ		QCHŁ	QGRZ			
		m2	m	m3	kW	kW		kW	kW	szt.	kW	kW
BUDYNEK 1 - PAŁAC HERBSTA												
PARTER												
0.2	Westybul	29,46	4,06	119,6	3,95	6,722	Aermec	5,82	8,28	1	5,82	8,28
0.3	Szatnia	35,99	3,95	142,2	4,02	2,545	Aermec	2,91	4,14	2	5,82	8,28
0.4	Jadalnia	57,23	4,02	230,1	6,19	7,542	Aermec	3,34	4,47	2	6,68	8,94
0.5	Pokój myśliwski	32,42	4,01	130,0	4,10	4,675	Aermec	2,91	4,14	2	5,82	8,28
0.6	Pokój środkowy	44,53	4,01	178,6	5,07	5,042	Aermec	2,91	4,14	3	8,73	12,42
0.7	Salon orientalny	35,91	4,02	144,4	3,94	5,315	Aermec	2,91	4,14	2	5,82	8,28
0.8	Sala lustrzana	74,20	4,41	327,2	4,02	7,833	Aermec	2,91	4,14	3	8,73	12,42
0.9	Gabinet	34,89	4,03	140,6	3,35	6,875	Aermec	2,91	4,14	2	5,82	8,28
	razem	344,6		1412,6	34,6	46,5				17	53,2	75,2
I PIĘTRO												
1.2	Garderoba	22,11	3,58	79,2	3,35	0,984	Aermec	1,02	1,87	1	1,02	1,87
1.4	Klatka schodowa	10,63	3,74	39,8	3,95		Aermec	4,14	5,35	1	4,14	5,35
1.5	Sypialnia Pani	28,40	3,67	104,2	3,52	2,844	Aermec	4,14	5,35	1	4,14	5,35
1.6	Buduar	28,52	3,70	105,5	3,52	2,844	Aermec	4,14	5,35	1	4,14	5,35
1.7	Sypialnia Pana	38,59	3,72	143,6	4,63	4,675	Aermec	2,91	4,14	2	5,82	8,28
1.8	Salon rodzinny	38,59	3,72	143,6	6,61	4,675	Aermec	2,91	5,35	2	5,82	10,70
1.9	Biblioteka	39,44	3,71	146,3	4,42	6,519	Aermec	2,91	4,14	2	5,82	8,28
1.10	Pokój Starszej Pani	36,04	3,26	117,5	3,27	2,844	Aermec	3,34	4,47	1	3,34	4,47
1.11	Pokój Panieński	35,98	3,23	116,2	3,94	3,012	Aermec	3,34	4,47	1	3,34	4,47
1.12	Pokój gościnny	36,30	3,67	133,2	1,78	5,036	Aermec	2,91	4,14	2	5,82	8,28
	razem	314,6		1129,0	39,0	33,4				14	43,4	62,4
BUDYNEK 1a - ŁĄCZNIK												
I PIĘTRO												
1.1	Łazienka	10,69	3,05	32,6	1,78		Aermec	2,91	4,14	1	2,91	4,14
	razem	10,7		32,6	1,78					1	2,9	4,1
BUDYNEK 2 - SALA BALOWA												
0.1	Sala balowa	150,27	6,00	901,6	36,6	11,7	Lennox	5,70	8,51	2	11,40	17,02
							Emco	1,60	2,39	6	9,60	14,34
	razem	150,3		901,6	36,6	11,7				8	21,0	31,4

WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH KLIMAKONWEKTORÓW

TABELA Nr 4

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow.	Wys.	Kubat.	Zyski ciepła	Straty ciepła	Producent istniejących klimakonwektorów	Projektowana wydajność jednostkowa		Ilość	Projektowana wydajność sumaryczna	
		F	H	V	Qzys	Qstr		chłodnicza	cieplna		chłodnicza	cieplna
		QCHŁ	QGRZ	n	QCHŁ	QGRZ						
		m2	m	m3	kW	kW		kW	kW		szt.	kW
BUDYNEK 3 - SZWAJCARKA												
PARTER												
0.3	Sala ekspozycyjna	50,40	3,19	160,8	5,01	5,420	Aermec	1,93	2,89	5	9,65	14,45
0.4	Sala ekspozycyjna	27,95	3,22	90,0	3,73	3,361	Aermec	1,93	2,89	2	3,86	5,78
0.5	Komunikacja	20,24	3,22	65,2	2,30	2,000	Aermec	2,91	4,41	1	2,91	4,41
0.6	Komunikacja	11,38	3,14	35,7	1,78		Aermec	1,93	2,89	1	1,93	2,89
0.7	Atrium	10,08		0,0	1,03	1,826	Aermec	1,93	2,89	1	1,93	2,89
0.8	Sala ekspozycyjna	53,74	3,15	169,3	6,62	4,652	Aermec	1,93	2,89	4	7,72	11,56
	razem	173,8		521,0	20,5	17,3				14	28,0	42,0
	RAZEM				94,1	97,2				54	148,6	215,1