

TYP DOBRANYCH KLIMAKONWEKTORÓW v.2

(woda bez glikolu)

TABELA Nr 8

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow.	Wys.	Kubat.	Zyski ciepła	Straty ciepła	Klimakonwektory (woda)	Wydajność jednostkowa		Ilość	Wydajność sumaryczna	
		F	H	V	Qzys	Qstr		chłodnicza	ciepłna		chłodnicza	ciepłna
		QCHŁ	QGRZ	n	QCHŁ	QGRZ						
		m2	m	m3	kW	kW		kW	kW		szt.	kW
BUDYNEK 1 - PAŁAC HERBSTA												
PARTER												
0.2	Westybul	29,46	4,06	119,6	3,95	6,722		3,45	8,82	1	3,45	8,82
0.3	Szatnia	35,99	3,95	142,2	4,02	2,545		2,83	7,51	2	5,66	15,02
0.4	Jadalnia	57,23	4,02	230,1	6,19	7,542		3,45	8,82	2	6,90	17,64
0.5	Salon myśliwski	32,42	4,01	130,0	4,10	4,675		2,83	7,51	2	5,66	15,02
0.6	Salon środkowy	44,53	4,01	178,6	5,07	5,042		1,87	4,94	3	5,61	14,82
0.7	Salon orientalny	35,91	4,02	144,4	3,94	5,315		2,83	7,51	2	5,66	15,02
0.8	Salon lustrzany	74,20	4,41	327,2	4,02	7,833		1,87	4,94	3	5,61	14,82
0.9	Gabinet	34,89	4,03	140,6	3,35	6,875		1,87	4,94	2	3,74	9,88
	razem	344,6		1412,6	34,6	46,5				17	42,3	111,0
I PIĘTRO												
1.2	Garderoba	22,11	3,58	79,2	3,35	0,984		3,45	8,82	1	3,45	8,82
1.4	Klatka schodowa	10,63	3,74	39,8	3,95			3,45	8,82	1	3,45	8,82
1.5	Sypialnia Pani	28,40	3,67	104,2	3,52	2,844		3,45	8,82	1	3,45	8,82
1.6	Buduar	28,52	3,70	105,5	3,52	2,844		3,45	8,82	1	3,45	8,82
1.7	Sypialnia Pana	38,59	3,72	143,6	4,63	4,675		2,83	7,51	2	5,66	15,02
1.8	Salon rodzinny	38,59	3,72	143,6	6,61	4,675		3,45	8,82	2	6,90	17,64
1.9	Biblioteka	39,44	3,71	146,3	4,42	6,519		2,83	7,51	2	5,66	15,02
1.10	Pokój Starszej Pani	36,04	3,26	117,5	3,27	2,844		3,45	8,82	1	3,45	8,82
1.11	Pokój Panieński	35,98	3,23	116,2	3,94	3,012		3,45	8,82	1	3,45	8,82
1.12	Pokój gościnny	36,30	3,67	133,2	1,78	5,036		0,88	2,60	2	1,76	5,20
	razem	314,6		1129,0	39,0	33,4				14	40,7	105,8
BUDYNEK 1a - ŁĄCZNIK												
I PIĘTRO												
1.1	Łazienka	10,69	3,05	32,6	1,78			1,87	4,94	1	1,87	4,94
	razem	10,7		32,6	1,78					1	1,9	4,9
BUDYNEK 2 - SALA BALOWA												
0.1	Sala balowa (* dodatkowe 2 szt.)	150,27	6,00	901,6	36,6	11,7		8,49	27,15	2	16,98	54,30
								8,49	27,15	2	16,98	54,30
								1,08	4,94	2	2,16	9,88
								1,31	6,12	4	5,24	24,48
	razem	150,3		901,6	36,6	11,7				10	41,4	143,0

TYP DOBRANYCH KLIMAKONWEKTORÓW v.2

(woda bez glikolu)

TABELA Nr 8

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow.	Wys.	Kubat.	Zyski ciepła	Straty ciepła	Klimakonwektory (woda)	Wydajność jednostkowa		Ilość	Wydajność sumaryczna	
		F	H	V	Qzys	Qstr		chłodnicza	cieplna		chłodnicza	cieplna
		QCHŁ	QGRZ	n	QCHŁ	QGRZ						
		m2	m	m3	kW	kW		kW	kW		szt.	kW
BUDYNEK 3 - SZWAJCARKA												
PARTER												
0.3	Sala ekspozycyjna	50,40	3,19	160,8	5,01	5,420		1,10	3,16	5	5,50	15,80
0.4	Sala ekspozycyjna	27,95	3,22	90,0	3,73	3,361		1,87	4,94	2	3,74	9,88
0.5	Komunikacja	20,24	3,22	65,2	2,30	2,000		2,83	7,51	1	2,83	7,51
0.6	Komunikacja	11,38	3,14	35,7	1,78			1,87	4,94	1	1,87	4,94
0.7	Atrium	10,08		0,0	1,03	1,826		1,10	3,16	1	1,10	3,16
0.8	Sala ekspozycyjna	53,74	3,15	169,3	6,62	4,652		1,87	4,94	4	7,48	19,76
	razem	173,8		521,0	20,5	17,3				14	22,5	61,1
	RAZEM				94,1	97,2				56	148,7	425,8