

# ZESTAWIENIE DOBRANYCH URZĄDZEŃ DO OSUSZANIA POWIETRZA (ALTERNATYWNIE CHŁODNICE WODNE)

TABELA Nr 10

| Nr instalacji                                                           | Ilość powietrza | Dane dodatkowej wodnej chłodnicy wtórnej<br>$t_w = 7/12\text{ }^{\circ}\text{C}$ |           | Typ urządzenia                  | Dane dodatkowej elektrycznej nagrzewnicy wtórnej |                     | Typ urządzenia | Obl. spadek ciśnienia |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
|                                                                         |                 | Parametry                                                                        | Wydajność |                                 | Parametry min.                                   | Moc średnia         |                |                       |
|                                                                         |                 | V                                                                                | $Q_{CH}$  |                                 | powietrza                                        | $Q_{GRZ} / Q_{NOM}$ |                | $\Delta p$            |
|                                                                         |                 | m <sup>3</sup> /h                                                                | °C / %    |                                 | °C                                               | kW                  |                | Pa                    |
| <b>Centrala CN1</b><br>(Pałac - I piętro)<br><b>ISTNIEJĄCA</b>          | nawiew 3.200    | tp1/φ1= 24,6 / 59<br>tp2/φ2 = 11,5 / 96                                          | 24,4      | min.<br>10 rzędów<br>17 obiegów | tp1/φ1= 11,5 / 96<br>tp2/φ2 = 20,2 / 55          | 9,3 / 12            |                | 255                   |
| <b>Centrala CN2</b><br>(Pałac - parter)<br><b>ISTNIEJĄCA</b>            | nawiew 3.200    | tp1/φ1= 24,6 / 59<br>tp2/φ2 = 11,5 / 96                                          | 24,4      | min.<br>10 rzędów<br>17 obiegów | tp1/φ1= 11,5 / 96<br>tp2/φ2 = 20,2 / 55          | 9,3 / 12            |                | 255                   |
| <b>Centrala CNW5</b><br>(Sala Balowa i Szwajcarka)<br><b>ISTNIEJĄCA</b> | nawiew 6.770    | tp1/φ1= 19,0 / 73<br>tp2/φ2 = 11,5 / 95                                          | 28,5      | min.<br>6 rzędów<br>21 obiegów  | tp1/φ1= 11,5 / 95<br>tp2/φ2 = 20,1 / 55          | 19,6 / 21           |                | 110                   |
|                                                                         | wywiew 6.770    |                                                                                  |           |                                 |                                                  |                     |                |                       |

**ZESTAWIENIE DOBRANYCH URZĄDZEŃ DO OSUSZANIA POWIETRZA (ALTERNATYWNIE CHŁODNICE WODNE)**

**TABELA Nr 10**

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Producent</b>              |
|                               |
| <i>CP Clima –<br/>Produkt</i> |
| <i>CP Clima –<br/>Produkt</i> |