-1.21
MAGAZYN DZIEŁ
33,65m2
CNW6
220/220m3/h

-1.22 MAGAZYN DZIEŁ
69,09m2
CNW6
450/450m3/h

W4d
100m3/h

W4e
100m3/h

W4f
50m3/h

WC

ZAMUROWAĆ

ZAMUROWAĆ

-1.20 MAGAZYN DZIEŁ
43,65m2
CNW6
290/290m3/h

-1.15 KOMUNIKACJA
CNW6 110/110m3/h

CN4
300m3/h

ZAMUROWAĆ

W4c
100m3/h

CN4
200m3/h

W4a
100m3/h

CN4
200m3/h

-1.19 MAGAZYN DZIEŁ
34,70m2
CNW6
230/230m3/h

CNW6
1.300 m3/h

CN4
1.000m3/h

CN4
300m3/h

CN2
3.200m3/h

W4b
100m3/h

OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI, OGRZEWANIA, CHŁODZENIA ORAZ AUTOMATYKI W MPH

INWESTOR: MUZEUM SZTUKI W ŁODZI
UL. WIĘCKOWSKIEGO 36, 90-734 ŁÓDŹ

OBIEKT: BUDYNEK NR 1, 1a.

ADRES PROJEKTU: UL. PRZĘDZALNIANA 72, 90-336 ŁÓDŹ

TYTUŁ RYS.: RZUT PIWNIC | OPINIA TECHNICZNA

WYKONAŁ:
mgr inż. EWA SZANIAWSKA

NR UPR. 112/96/Wł.

BRANŻA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA | NR RYS. W1