O7
SALON ORIENTALNY
35,91m2

O8
SALA LUSTRZANA
74,20m2

O9
GABINET
34,89m2

W2.8
330m3/h

W2.7
370m3/h

W2.10
320m3/h

W2.9
370m3/h

WC

W2.6
400m3/h

O6
POKÓJ ŚRODKOWY
44,53m2

CN2
8x200m3/h

O10 KOMUNIKACJA
19,95m2

CN2
8x200m3/h

O2
WESTYBUL
29,46m2

W2.1
270m3/h

W2.4
260m3/h

W2.2
260m3/h

W2.3
320m3/h

W2.5
300m3/h

O5
POKÓJ MYŚLIWSKI
32,42m2

O4
JADALNIA
57,23m2

O3
SZATNIA
35,99m2

O1
ŁĄCZNIK
10,91m2

OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI, OGRZEWANIA, CHŁODZENIA ORAZ AUTOMATYKI W MPH

INWESTOR: MUZEUM SZTUKI W ŁODZI
UL. WIEŚCIOWIEKSKO 36, 90-734 ŁÓDŹ

OBIEKT: BUDYNEK NR 1, 1a.

ADRES PROJEKTU: UL. PRZĘDZALNIANA 72, 90-336 ŁÓDŹ

TYTUŁ RYS.: RZUT PARTERU — OPINIA TECHNICZNA

WYKONAŁA:
mgr inż. EWA SZANIAWSKA
NR UPR. 112/98/Wł.

BRANŻA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA — NR RYS. W2